

Ügyiratszám: TFAFO/130 -3/2025
Ügyintéző: Német Bálint
Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Telefon: +36 1 459 7664
E-mail: tavhoengedelyezes@mekh.hu

Határozat száma: H 1733/2025

Tárgy: A 623/2011 számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély 9. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.; cégjegyzékszám: 07-10-001064; adószám: 11103413-2-07; a továbbiakban: **Engedélyes**) 2011. július 22. napján kelt, a 623/2011 számú határozattal – **Székesfehérvár** városát illetően – kiadott, és legutóbb a H 1610/2021 számú határozattal módosított távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének (a továbbiakban: **Kérelem**) helyt ad.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a Kérelemmel érintett és hivatalból végzett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Tiszta energia, fenntartható környezet

- II. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. melléklet C táblázat 20. sor b) pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj az Engedélyes által megfizetésre került.
- A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő úrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:
- https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
- A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselő. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.
- IV. A Hivatal e határozatát – annak véglegessé válását követően, a személyes és védett adatok kivételével – a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

A Hivatal az Engedélyes részére a Székesfehérvár **Sörház téri Kazánház** (8000 Székesfehérvár, 4255/5 hrsz.) telephely (a továbbiakban: **Telephely**) vonatkozásában a H 744/2024 számú határozattal távhőtermelő létesítmény megszüntetési engedélyt adott.

Az Engedélyes – a Hivatalnál 2025. április 11-én, a TFAFO/130-1/2025 ügyiratszámom érkezett beadványában – távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelmet terjesztett elő. Az Engedélyes a Kérelem indoklásaként a következőket adta elő: *„Székesfehérvár város távhőrendszerének fejlesztése kapcsán elkészült a Sörház teret ellátó távvezeték kiépítése. Ezzel a megépült új vezetékszakkal, ezt a távhőközteret eddig önállóan ellátó, elavult és gazdaságtalanul üzemeltethető Sörház téri kazánház feleslegessé vált. A H744/2024. határozati számon kiadott Távhőtermelői létesítmény megszüntetésére vonatkozó engedély alapján, azzal összhangban a Sörház téri kazánház (8000 Székesfehérvár, 42445/5 hrsz.) hőtermelő telephely hőtermelő berendezései fizikailag elbontásra, megszüntetésre kerültek, mely alapján a Távhőtermelői működési engedélyünkben törölni szeretnénk.”*

Az Engedélyes a Kérelemhez csatolta:

- a „mekh_tavho_eng_tavhotermelo_b” megnevezésű – a Hivatal honlapjáról letölthető – műszaki adatok bekérésére szolgáló Excel táblázatot, a Kérelem tárgyának megfelelően kitöltve;

- a 400 000,- Ft (négy százezer forint) igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását;
- a Kérelmet benyújtó személy részére szóló meghatalmazást;
- az Engedélyes nyilatkozatát a Kérelem tárgyával kapcsolatban;
- a kazánok maradó/tervezett élettartamának időpontjának meghosszabbítását alátámasztó nyilatkozatokat.

Az Engedélyes a Kérelem – Hivatalnál 2025. június 4-én, a TFAFO/130-2/2025 ügyiratszámmon érkezett – kiegészítése részeként mellékelten megküldte:

- nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosítással nem érintett távhőtermelő telephelyek és berendezések esetében változás nem történt;
- a Sörház téri Kazánház selejtezési jegyzőkönyvét.

Megállapítások

A Hivatal a Kérelmet, valamint a Kérelemhez csatolt iratokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Tszt. Vhr.**) a távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására előírt követelményeknek.

Az Engedélyes nyilatkozata alapján megállapítható, hogy a Telephely megszüntetése a H 744/2024 számú határozattal kiadott távhőtermelő létesítmény megszüntetési engedélyben előírtak szerint valósult meg, a Telephelyen a távhőtermelés 2024. december 1-től megszűnt, a Telephelyen található berendezések 2025. január 31-ig elbontásra kerültek, a kazánház épületének megtartása mellett.

Az Engedélyes – aki az érintett ellátási terület távhőszolgáltatója is egyben – az eljárás során az alábbiakról nyilatkozott: „A város távhőrendszerének fejlesztése kapcsán 2023-ban elkészült az a primer távhővezeték, melyről a Sörház téri kazánház által korábban ellátott felhasználók hőellátása biztosított. A csatolt hőkörzet összesen 0,38 MW hőigénye a városi kooperációs rendszerhez képest elenyésző, melynek 92 MW csúcshőigényéhez a rendszerre csatlakozó 4 db hőtermelő telephelyen összesen 161,893 MW hőtermelő kapacitás áll rendelkezésre.” Ezen nyilatkozat alapján megállapítható, hogy a Sörház téri kazánház megszüntetése nem veszélyezteti Székesfehérvár város távhőellátását, mivel a megmaradó telephelyek távhőtermelő kapacitása révén a hőkörzet távhőigénye a távhőtermelő létesítmény megszüntetése után is folyamatosan biztosítható.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt. Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek.

Fentiek alapján a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyes kérelmében foglaltak alapján a **Melléklet „A” részének** tartalma a következők szerint változik:

- Az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” táblázat tartalma a következők szerint módosul:
 - a „Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor” megnevezésű sor tartalma „5 905,942 Mft”-ról „9 510,3314 Mft”-ra módosul;
 - az „Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye” sor értéke „170,6493 MW”-ról „169,255 MW”-ra módosul.

Az „A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephelyek) főbb adatai” táblázat tartalma a következők szerint változik:

- a „b)” táblázatban szereplő „Sörház téri Kazánház” megnevezésű telephely adatait tartalmazó táblázat törlésre kerül, a telephely megszűnése okán;
- a „g)” táblázatban szereplő „Tóvárosi Fűtőerőmű” megnevezésű telephely „Beépített villamos teljesítmény” és „Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség” megnevezésű sorok adatai „6,082 MW”-ról „6,094 MW”-ra módosulnak adatpontosítás miatt;
- a „h)” táblázatban szereplő „Bakony utca Fűtőerőmű” megnevezésű telephely „Beépített (névleges) hőteljesítmény” és „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” megnevezésű sorok adatai „79,4 MW”-ról „79,401 MW”-ra módosulnak adatpontosítás miatt.

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet „A” részében**:

- Az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” táblázatban:
 - az Engedélyes „Székhelye” adatsorban az irányítószám „8002”-ről „8000”-re módosul adatpontosítás miatt;
 - az Engedélyes „Jegyzett tőkéje” adat „2 127,040” M Ft-ról „2 111,040” M Ft-ra módosul adatváltozás miatt;
 - a „Főtevékenysége” megnevezésű sor adata „3530’08 Gőzellátás, légkondicionálás”-ról „3530’25 Gőzellátás, légkondicionálás” adatra módosul, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének változása okán;
 - az „Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye” sor értéke „24,588 MW”-ról „24,6 MW”-ra módosul adatpontosítás miatt.

Az Engedélyes kérelme alapján a **Melléklet „B” részében**:

- Az „Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai” a következők szerint módosulnak:
 - az „a) Kőfém ltp. Fűtőmű” telephelyen nyilvántartott Viessmann gyártmányú kazánok esetében a „Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja” adatsor értéke a „2020” dátumról „2040.03.31.” dátumra módosul;
 - a „b) Sörház téri Kazánház” telephelyen nyilvántartott melegvíz kazánok adatait tartalmazó táblázat törlésre kerül;

- az „c) Vásárhelyi út 9. sz. kazánház (KH-002)” telephelyen nyilvántartott Buderus Logano GE 515 típusú kazánok esetében a „*Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja*” adatsor értéke a „2022” dátumról „2040.03.31.” dátumra módosul;
- az „d) Vásárhelyi út 21. sz. kazánház (KH-003)” telephelyen nyilvántartott Buderus Logano GE 515 típusú kazánok esetében a „*Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja*” adatsor értéke a „2022” dátumról „2040.03.31.” dátumra módosul;
- az „f) Király sori Fűtőerőmű” telephelyen 3., 4. és 12. helyszámon nyilvántartott kazánok esetében a „*Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja*” adatsor értéke a „2022” dátumról „2040.03.31.” dátumra módosult;
- a „g) Tóvárosi Fűtőerőmű” telephelyen TG1. és TG2. helyszámon nyilvántartott GE Jenbacher JMS620 típusú gázmotorok esetében a „*Névleges bemenő hőteljesítmény*” sor adatai „7,05 MW”-ról „7,048 MW”-ra módosulnak adatpontosítás miatt;
- a „h) Bakony utcai Fűtőerőmű” telephelyen BG1.-BG6. helyszámon nyilvántartott GE Jenbacher JMS620 típusú gázmotorok esetében a „*Névleges bemenő hőteljesítmény*” sor adatai „7,05 MW”-ról „7,048 MW”-ra módosulnak adatpontosítás miatt;
- a „h) Bakony utcai Fűtőerőmű” telephelyen BGK1.-BG3. helyszámon nyilvántartott BOSCH Unimat UTL-64 típusú kazánok esetében a „*Névleges hőteljesítmény*” sor adatai „20,37 MW”-ról „20,373 MW”-ra módosulnak adatpontosítás miatt.

Az Engedélyes kérelmén túl adatpontosítás miatt a **Melléklet „B” részének** tartalma a következők szerint változik:

- Az „*Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai*” a következők szerint módosulnak:
 - a „*Szedreskert ltp. kazánház*” telephelyen nyilvántartott berendezések esetében a „*Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja*” adat év, hónap és nap pontossággal kerül meghatározásra;
 - a „*Király sori Fűtőerőmű*” telephelyen KG helyszámon nyilvántartott gázmotor esetében a „*Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja*” adat év, hónap és nap pontossággal kerül meghatározásra;
 - a „*Tóvárosi Fűtőerőmű*” telephelyen TGK1. helyszámon nyilvántartott kazán esetében a „*Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja*” adat év, hónap és nap pontossággal kerül meghatározásra;
 - a „*Bakony utcai Fűtőerőmű*” telephelyen nyilvántartott melegvíz kazánok esetében a „*Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja*” adat év, hónap és nap pontossággal kerül meghatározásra.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a felsorolt jogszabályhelyeken túl a Tszt. Vhr. 7. §-ában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 80-81. §-aiban foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Díjrendelet 1. melléklet C. táblázat 20. sor b) pontja rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést.

Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviselőre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás a digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés (átvétel) napján véglegessé válik.

A Hivatal – összhangban az Ákr. 85. § (3) bekezdésével – a döntést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

A véglegessé vált határozatot a Tszt. 4. § (5) bekezdése alapján a Hivatal közzéteszi.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

dr. Juhász Edit
elnök
nevében és megbízásából

Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják (elektronikusan):

SZÉPHŐ Zrt. (11103413#cegkapu)

Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály

Hivatal Statisztikai Főosztály

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.	Rövid neve	-	SZÉPHŐ Zrt.
3.	Székhelye	-	8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
4.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1992. december 23.
5.	Cégformája	-	zártkörűen működő részvénytársaság
6.	Cégjegyzék száma	-	07-10-001064
7.	Adószáma	-	11103413-2-07
8.	Jegyzett tőkéje	M Ft	2 111,040
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	M Ft	9 510,3314
10.	Tevékenységi köre	-	
11.	Főtevékenység	-	3530'25 Gőzellátás légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	Cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	24,6
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	169,255

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Kőfém Itp. Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	8000 Székesfehérvár, 9804/143. hrsz.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	5,25
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	5,25
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	21 900
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1998.

c) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Vásárhelyi út 9. sz. kazánház (KH-002)
2.	Telephely címe	-	8000.Székesfehérvár, hrsz.:9928/16
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,8
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,8
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	2 360
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2002.

d) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Vásárhelyi út 21. sz. kazánház (KH-003)
2.	Telephely címe	-	8000 Székesfehérvár, hrsz.:9928/12
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	1,31
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	1,31
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	3 700
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel -
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2002.

e) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Szedreskerti ltp. kazánház
2.	Telephely címe	-	8000 Székesfehérvár, hrs.: 4395/6
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	16,029
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	16,029
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	38 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel -
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2018.01.30. és 2018.11.12.

f) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Király sori Fűtőerőmű
2.	Telephely címe	-	8000 Székesfehérvár, Király sor 1/B.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	0,224
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0,224
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	0
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	55,533
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	55,533
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	40 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1902.

g) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Tóvárosi Fűtőerőmű
2.	Telephely címe	-	8000. Székesfehérvár, Torony u.1., hrsz.:6166
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	6,094
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	6,094
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	1 800
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	10,932
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	10,932
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	13 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2006.06.30.

h) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Bakony utcai Fűtőerőmű
2.	Telephely címe	-	8000 Székesfehérvár, Bakony u. 6.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	18,282
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	18,282
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	18 000
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	79,401
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	79,401
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ	600 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	saját távhőszolgáltatási célra termel -
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves hőmennyiség	GJ	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	2006.06.28.

„B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely megnevezése: Köfém ltp. Fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	1.	2.	3.
Gyártó	-	Viessmann	Viessmann	Viessmann
Típus	-	Triplex	Simplex	Simplex
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	igen	igen	igen
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító	-	P1	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	1,892	1,913	1,913
Névleges teljesítmény	MW	1,750	1,750	1,750
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	40	40	40
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	115	115	115
Névleges hatásfok	%	92,49	91,48	91,48
Legalacsonyabb tüzelőtéljesítmény	MW	1,05	1,06	1,06
Üzembehelyezés időpontja	év	1997.	1997.	1997.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2040.03.31.	2040.03.31.	2040.03.31.

b) Telephely megszűnt

c) Telephely megnevezése: Vásárhelyi út 9. sz. kazánház (KH-002)

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám	-	1.	2.
Gyártó	-	BUDERUS	BUDERUS
Típus	-	Logano GE 515	Logano GE 515
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	igen	igen
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító	-	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,423	0,423
Névleges teljesítmény	MW	0,400	0,400
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	17	17
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60	60
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80
Névleges hatásfok	%	94,56	94,56
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	0,24	0,24
Üzembehelyezés időpontja	év	2002.	2002.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2040.03.31.	2040.03.31.

d) Telephely megnevezése: Vásárhelyi út 21. sz. kazánház (KH-003)

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	1.	2.	3.
Gyártó	-	BUDERUS	BUDERUS	BUDERUS
Típus	-	Logano GE 515	Logano GE 515	Logano GE 515
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	igen	igen	igen
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító	-	P1	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,423	0,481	0,481
Névleges teljesítmény	MW	0,400	0,455	0,455
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	17	17	17
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60	60	60
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	80	80	80
Névleges hatásfok	%	94,56	2002.	2002.
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	0,24	94,59	94,59
Üzembehelyezés időpontja	év	2002.	0,29	0,29
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2040.03.31.	2040.03.31.	2040.03.31.

e) Telephely megnevezése: Szedreskert ltp. kazánház

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	1.	2.	3.
Gyártó	-	Bosch	Bosch	Bosch
Típus	-	UNIMAT UT-L40	UNIMAT UT-L40	UNIMAT UT-L40
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	igen	igen	igen
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító	-	P1	P4	P5
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	5,443	5,443	5,443
Névleges teljesítmény	MW	5,343	5,343	5,343
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	95	95	95
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	53	53	53
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	100	100	100
Névleges hatásfok	%	98,16	98,16	98,16
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	0,93	0,93	0,93
Üzembehelyezés időpontja	év	2018.01.30.	2018.11.12.	2018.11.12.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2043.12.31.	2043.12.31.	2043.12.31.

f) Telephely megnevezése: Király sori Fűtőerőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	3.	4.	12.
Gyártó	-	Dorogobuzsi Kazángyár	TE Ganz Röck	Ganz Transelektro KD Rt.
Típus	-	PTVM-30M-4	PTVM-30M-4	Duro Dakovics 3000
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	-	nem	nem	nem
Füstgáz elvezető (Pontforrás) azonosító	-	P5	P5	P5
Tüzelőanyag megnevezése	-	fölgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	19	29	12
Névleges teljesítmény	MW	17,1	27,26	10,8
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	600	600	500
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	94	120
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	130	130	150
Névleges hatásfok	%	90	94	90
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	12	7	4
Üzembehelyezés időpontja	év	1984.	2000.	1994.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2040.03.31.	2040.03.31.	2040.03.31.

Gázmotor

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	KG
Gyártó	-	GUASCOR
Típus	-	FGLD 180
Füstgázvezető (pontforrás azonosító)		P7
Tüzelőanyag megnevezése		földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	0,656
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,224
Névleges termikus teljesítmény**	MW	0,373
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	34,15
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	56,88
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	91
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2017.02.02.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2025.12.31.

*Generátor kapcsolatokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

g) Telephely neve: Tóvárosi Fűtőerőmű

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
Helyszám	-	TG1.	TG2.
Gyártó	-	GE. Jenbacher	GE. Jenbacher
Típus	-	JMS 620	JMS 620
Füstgáz elvezető (pontforrás azonosító)	-	P1	P2
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	7,048	7,048
Névleges villamos teljesítmény*	MW	3,047	3,047
Névleges termikus teljesítmény**	MW	2,991	2,991
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	43,15	43,15
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	42,44	42,44
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	85,58	85,58
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2006.06.28.	2006.06.28.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2036.06.30.	2036.06.30.

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

Melegvíz kazán

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	TGK1.
Gyártó	-	Láng Gépgyár
Típus	-	HO
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem
Füstgáz elvezető (pontforrás azonosító)		P3
Tüzelőanyag megnevezése		földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	5,5
Névleges teljesítmény	MW	4,95
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	210
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	100
Kazánhatásfok	%	90
Legalacsonyabb tüzelőteljesítmény	MW	0,87
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2018. június
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2031.12.31.

h) Telephely neve: Bakony utca Fűtőerőmű

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	BG1.	BG2.	BG3.
Gyártó	-	G.E. Jenbacher	G.E. Jenbacher	G.E. Jenbacher
Típus	-	JMS 620	JMS 620	JMS 620
Füstgáz elvezető (pontforrás azonosító)		P1	P2	P3
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	7,048	7,048	7,048
Névleges villamos teljesítmény*	MW	3,047	3,047	3,047
Névleges termikus teljesítmény**	MW	3,047	3,047	3,047
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	42,34	42,34	42,34
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	42,34	42,34	42,34
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	84,68	84,68	84,68
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2006.06.30.	2006.06.30.	2006.06.30.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2036.06.30.	2036.06.30.	2036.06.30.

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

Gázmotorok (folytatás)

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	BG4.	BG5.	BG6.
Gyártó	-	G.E. Jenbacher	G.E. Jenbacher	G.E. Jenbacher
Típus	-	JMS 620	JMS 620	JMS 620
Füstgáz elvezető (pontforrás azonosító)		P4	P5	P6
Tüzelőanyag megnevezése		földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	7,048	7,048	7,048
Névleges villamos teljesítmény*	MW	3,047	3,047	3,047
Névleges termikus teljesítmény**	MW	3,047	3,047	3,047
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	42,34	42,34	42,34
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	42,34	42,34	42,34
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	84,68	84,68	84,68
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2006.06.30.	2006.06.30.	2006.06.30.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2036.06.30.	2036.06.30.	2036.06.30.

*Generátor kapcsokon mérve

**Füstgáz hőhasznosító kazánnal együtt

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	BGK1.	BGK2.	BGK3.
Gyártó	-	BOSCH	BOSCH	BOSCH
Típus	-	UNIMAT UT-L 64	UNIMAT UT-L 64	UNIMAT UT-L 64
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	igen	igen	igen
Füstgáz elvezető (pontforrás azonosító)	-	P7	P8	P8
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	20,556	20,556	20,556
Névleges hőteljesítmény	MW	20,373	20,373	20,373
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	460	460	460
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	60	60	60
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	100	100	100
Kazánhatásfok	%	99,108	99,108	99,108
Legalacsonyabb tüzelőtéljesítmény	MW	2,01	2,01	2,01
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2016.01.28.	2017.12.05.	2017.12.05.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2040.12.31.	2042.12.31.	2042.12.31.