



**Valamennyi érdeklődését jelző gazdasági szereplő részére**

**E-mail útján**

**Tárgy: „Szedreskeri Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” – kiegészítő tájékoztatás IV.**

**Tisztelt Címzett!**

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., mint ajánlatkérő (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”) „Szedreskeri Fűtőmű felújítása és melegvíz-kazán, füstgáz elvezető rendszer és szerelvényeinek, vízkezelési-, nyomástartó berendezések beszerzése, telepítése, beüzemelése, fűtőmű homlokzatának felújítása” tárgyában az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2017. június 1. napján megjelent számában, 2017/S 104-208228 nyilvántartási számon megjelent, továbbá tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítő 2017. június 2. napján megjelent számában, 6993/2017 iktatószámán közzétett ajánlati felhívással, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) Második rész XV. fejezete szerinti, uniós eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015 (X.27.) Korm. rendelet megfelelő alkalmazásával.

A közbeszerzési eljárás folyamán érkezett kérdésekre Ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja.

A 2017. július 11. napján megküldött kiegészítő tájékoztatáshoz képest Ajánlatkérő folytatólagos sorszámmal látja el a jelen kiegészítő tájékoztatásban megválaszolásra kerülő kérdéseket.

#### **56. kérdés**

A 36. kiegészítő tájékoztatás kérésre adott válasz szerint Ajánlatkérő módosítja a dokumentációt (az építész költségvetés 12. és 13. tételéről van szó), ez azonban nem történt meg a módosított költségvetésben, kérjük felülvizsgálni.

#### **Válasz**

A 2017. június 28. napján küldött kiegészítő tájékoztatás 36. kérdése az alábbiakat tartalmazta.

09/9

„A tender műszaki leírásának 3.4.1 A szükséges építészeti átalakítások c. fejezete szerint „A panelfalban a megadott tengelyvonalakkal, 3 db nagyméretű 3,0x1,0 m-es szellőzőszalu beépítése is szükséges.” – ezzel szemben a költségvetési kiírás építészeti munkarész 12. és 13. tételében 6 db 1m x 1m és 10 db 1m x 0,30 m szalu szerepel. Kérjük feloldani az ellentmondást.”

Ajánlatkérő a kérdésre adott válaszában jelezte, hogy „módosítani kívánja az ajánlati felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, mely módosítás érinteni fogja a jelen 36. pont szerinti kérdést, így a kérdéssel kapcsolatban további információt a módosítás fog tartalmazni.”

Ajánlatkérő a 2017. július 5. napján, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2017/S 126-257657 iktatószámon megjelent korigendummal módosította az eljárást megindító felhívás II.2.4) 6. alpontját, és ezzel egyidejűleg a Tenderterv 3.4.1. pontját [lásd 8601\_Módosított tender\_terv\_20170705 15. oldal], mely szerint a nyertes ajánlattevő feladata „**6 db nagyméretű 1,0x1,0 m-es, és 10db 1,0x0,3m szellőzőszalu beépítése a panelfalba**”, összhangban az árazatlan költségvetés építészeti munkalap 12. és 13. tételével.

#### 57. kérdés

A gépész költségvetés 85.ben szereplő HYDRO FIL 35 szűrő berendezés tételnél az alábbi megjegyzés szerepel „külön tételként szerepeltetjük”. Kérjük, szíveskedjen pontosítani, hogy ez mit jelent. Szükséges-e a tétel árazása? Vagy egységárat kell csak megadni?

#### Válasz

A módosított árazatlan költségvetési kiírásban Ajánlatkérő külön tételekre bontotta az árazatlan költségvetés gépészeti munkalapjának korábbi 86. tételét az alábbiak szerint.

Módosított árazatlan költségvetés\_20170705.xls Gépészet munkalap 84. és 85.tétel:

84	Vízkezelő berendezés szállítása, telepítése és beüzemelése a kazánok és távhőrendszer pótvízellátására a városi ivóvíz hálózatról. Fő elemei: Kézi visszamosású védőszűrő Duplex 1.5/350 ipari kétoszlopos vízlágyító RO berendezés 2000 lit/h permeátum teljesítménnyel DN32 impulzusadós hidegvízmérő a vegyszeradagolók vezérléséhez 2 db 2,5 lit/h vegyszeradagoló állomás Automata vezérlőegység		1 rend
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------

85 HYDRO-FIL 35 tip. részáramú szűrő tervezése, beépítése  
tavhő vezeték rendszerbe a működéséhez szükséges  
minden kiegészítővel kompletten

1 rend

Fentieknek megfelelően a módosított árazatlan költségvetés gépészet munkalap 84. és a 85. soraiban szereplő tételeket külön-külön kell beáraznia ajánlattevőnek, mindkét tételre vonatkozó nettó anyagár és nettó munkadíj megadása egyaránt szükséges az ajánlatban.

**Kérjük a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy ajánlatukat a jelen kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével készítsék el!**


A kérdésekre adott válasz a közbeszerzési dokumentumok részének tekintendő.

Ajánlatkérő a jelen tájékoztatást azonos tartalommal valamennyi, az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküldte.

Székesfehérvár, 2017. július 12.

Tisztelettel:

SZÉPHŐ  
SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉPÜLETFENNTARTÓ  
ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.  
Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 1.  
Adószám: 11103413-2-07  
02.

  
SZÉPHŐ Zrt.  
Képv.: Szauter Ákos  
vezérigazgató