

1. Építtető neve: **SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.**
2. Építkezés helye: **8000 Székesfehérvár Szeder u. hrsz.: 4395/6 Szedreskerti Fűtőmű**
3. Tervező neve, címe, telefonszáma, e-mail címe: **Tömösközi István, 1028 Budapest Aszú u 2/D  
+36 30 4174645, inergsys@gmail.com**
4. Tervezett épület lakásainak –rendeltetési egységeinek száma (db): **-**
5. Tervezett kéménykürtők, füstgázelvezetők száma (db): **3**

Jellemzők/kéményszám	Db	Db	Db	Db
Létesítés helye	Szedreskerti Fűtőmű	Szedreskerti Fűtőmű	Szedreskerti Fűtőmű	
Kémény anyaga	Szénacél köpeny 1.4404 bélésű	Szénacél köpeny 1.4404 bélésű	Szénacél köpeny 1.4404 bélésű	
Kémény típusa	Fuligó EW	Fuligó EW	Fuligó EW	
Hossza	8,65 m	8,65 m	8,65 m	
Keresztmetszete	átm. 0,8 m	átm. 0,8 m	átm. 0,8 m	
Elhúzást tartalmaz?	nem	nem	nem	
Kéményrendszer megnevezése	Fuligó EW	Fuligó EW	Fuligó EW	
Égéstermék elvezetés <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gravitációs</li> <li>• Mesterséges</li> </ul>	mesterséges	mesterséges	mesterséges	
Tüzelőanyag	földgáz	földgáz	földgáz	
Mesterséges elvezetés <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zárt égésterű</li> <li>• Zárt égésterű kondenzációs</li> </ul>	nyílt égésterű kondenzációs	nyílt égésterű kondenzációs	nyílt égésterű kondenzációs	nyílt égésterű kondenzációs

6. Kitorollási magassága kielégíti a szabvány követelményeket? ☒ igen ☐ nem
7. Ellenőrzési, tisztítási lehetőség kürtőnként alsó, felső tisztító ajtóval
8. A tervezett épület akadályozza és veszélyezteti a környező épületek égéstermék elvezetőinek rendeltetésszerű használatát? ☐ Igen ☒ nem
9. A kémények megfelelnek a tervezett rákötött tüzelőberendezéseknek? ☒ Igen ☐ nem
10. tartalékfűtés megoldott? Milyen módon? kooperációs üzemben a Bakony utcai Fűtőerőműből
11. Kémények keresztmetszetei, hatásos kéménymagasságok megfelelőek? ☒ igen ☐ nem
12. Egyéb közlendők: -

Székesfehérvár  
2017. február 28.

Tömösközi István  
Tervező