



KÉMÉNY ZRT.
TÜZELÉSTECHNIKAI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TERVFELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Fejér Megyei Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8000 Székesfehérvár, Kenyér u. 11
Tel: 22/550-100 Fax: 22/550-162
Email: kemenvizrt@kemenvizrt.hu
Web: www.kemenvizrt.hu

Az építési engedélyezési eljárásban szükséges tervfelülvizsgálatról

Kataszterkód: 99443 Kéményseprő körzet: 1 Terület: 21 Sorszám: 1564 Lapszám: 1

- 1.) **Építető:** SZÉPHŐ ZRT. **Címe:** 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, HONVÉD U. 1.
- 2.) **Építés helye:** 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR SZEDER U. HRSZ: 4395/6
- 3.) **Tervező:** TÖMÖSKÖZI ISTVÁN **Címe:** 1139 BUDAPEST, PAP KÁROLY U. 4-6.
- 4.) **Tervezett kéménykürtök száma:** 3

Kéményjárat sorszama	1	2	3
Kémény, tüzelőberendezés helye	Kazán csarnok	Kazán csarnok	Kazán csarnok
Kémény típusa	Központi	Központi	Központi
Kéményrendszer megnevezése	Szigetelt szerelt	Szigetelt szerelt	Szigetelt szerelt
Kémény anyaga	Acél szerelt	Acél szerelt	Acél szerelt
Kürtő keresztmetszete (cm x cm, vagy átmérő mm)	800	800	800
Kitorkollási magasság	12.0	12.0	12.0
Kürtő tengelye	Egyenes	Egyenes	Egyenes
Bekötés(ek) száma [db]	1	1	1
Bekötés(ek) magassága [m] (padlóvonalától)	4.95	4.95	4.95
Egéstermék elvezetés	Gravitációs	Gravitációs	Gravitációs
Tüzelőanyag	Gáz	Gáz	Gáz
Tüzelőberendezés típusa	BOSCH Unimat UT-L 5000KW	BOSCH Unimat UT-L 5000KW	BOSCH Unimat UT-L 5000KW
Tüzelőberendezés teljesítménye [kW]	5 MW	5 MW	5 MW
Egyéb			

Egyéb észrevételek: Központi kémény beelése saválló bélésosóval kötelező, villámvédelem, kéményméretezés szükséges
egéstermék elvezetők felső megközelítésének biztosítása kötelező pl. hágsó kéményseprő járda
a felső tisztítás és ellenőrzési feltételeket az MSZ 845/2012 szabvány előírásai szerint kell kialakítani

KÉMÉNY ZRT. NYILATKOZAT

**Nyilatkozunk, hogy a fentiekben rögzített tüzelőberendezés(ek) és kémény(ek) tüzeléstechnikai összhangban vannak, azok megfelelnek az OTÉK és a kéményszabványok előírásainak.
Az építési engedély megadását javasoljuk.**

Az elkészült egéstermék elvezetokről a használatbaveteli engedélyhez kéményvizsgálónak nyilatkozni kell. Ezen nyilatkozat a 182/2008 (VII.14.)
Kormányrendelettel módosított 233/1997. (XII.20) Kormányrendelet (OTÉK), a 37/2007 (XII.13.) OTM rendelet alapján készült, figyelembe véve az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat, az Országos és Ágazati Szabványok, valamint az érvényben lévő miniszteri és önkormányzati rendeletek előírásait

Dátum: 2017-03-01

Németh Balázs, tervfelülvizsgáló

P.H.

ügyfél aláírás